



冷却・温調技術のバイオニア

城陽冷熱株式会社

本社 大阪市中央区谷町7丁目3番4-205号
TEL.06-6762-4637 FAX.06-6764-1726
e-mail : jyr.co@sweet.ocn.ne.jp

千里工場 吹田市津雲台7丁目66番15号
TEL.06-6833-1284 FAX.06-6832-4840
e-mail : jyre@gold.ocn.ne.jp

香住出張所 兵庫県美方郡香美町香住区香住1780-1
TEL.0796-36-2534 FAX.0796-36-2534
e-mail : jyr.kasumi@luck.ocn.ne.jp

<http://www.jyr.co.jp/>

JYR42



冷却機

JYR-CR-5型シリーズ



High quality &
High performance

【高品質・高性能】

城陽冷熱株式会社



渇水、異常高圧など10種類に及ぶアラームを装備し、情報発信端子、外部インターロック端子により、無人成形ラインへの対応を可能にしています。



過水、異常高圧など10種類に及ぶアラームを装備し、情報発信端子、外部インターロック端子により、無人成形ラインへの対応を可能にしています。



※1 冷凍機メーカーの表示能力です。最適状態の装置能力は85～90%になります。 ● 本仕様は改良の爲予告無く変更することがあります。

※2 CR5以上のポンプは50Hz、60Hz専用型です。

※3 水槽内オーバーフロー口下限迄の有効容量です。液面計上限位置までではありません。

※4 警報としてフリッカーランプ作動し、操作パネル表面の異常ランプ点灯します。

※5 本体外寸です。フリッカーランプ、配管部、キャスト又はマウントフットはのぞきません。

※1 冷凍機メーカーの表示能力です。最適状態の装置能力は85～90%になります。

※2 CR5以上のポンプは50Hz、60Hz専用型です。

※3 水槽内オーバーフロー下限迄の有効容量です。液面計上限位置までではありません。

※4 警報としてフリッカーブザーランプ作動し、操作パネル表面の異常ランプ点灯します。

※5 本体外寸です。フリッカーブザーランプ、配管部、キャスタ又はマウントフットはのぞきます。

● 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。